



Ława, 09.02.2017 r.

**Wykonawcy pobierający SIWZ w przetargu nieograniczonym
poniżej 5225000 euro na ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 39,90kWp NA DACHU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
W ŁAWIE W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA POWIATOWYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĄWSKIEGO”**

OSO. 272.1.2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zmian jest następujący:

1. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

a) Rozdział 7, pkt II otrzymuje brzmienie:

„II. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **z załączeniem dowodów** określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji *zamówienia* publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania *zamówienia* publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do formularza ofertowego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2:

a) opis planowanych do zastosowania paneli fotowoltaicznych, falowników oraz przyjętej konstrukcji potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Dokument winien zawierać co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej dla danych urządzeń”.

2. W PROJEKCIE WYKONAWCZYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ PKT 3.5.1. OTRZYMUJE BRZMIENIE:



„3.5.1. Panele Fotowoltaiczne

Zastosowano Monokrystaliczne Panele Fotowoltaiczne o mocy 285Wp. Panele należy usytuować na konstrukcji umieszczonej na dachu budynku. Parametry zastosowanych Paneli Fotowoltaicznych muszą być równoważne o parametrach nie gorszych niż: P_{MPP} = minimum 285Wp, U_{MPP} =ok. 31,86V, I_{MPP} =ok. 8,98A, U_{OC} =ok. 38,02V, I_{SC} =ok. 9,43A i sprawności osiągającej wartość minimum 17,2%. Należy użyć Paneli Fotowoltaicznych wyposażonych w złącza MC4. Określenie „ok.” należy traktować jako odchyłkę od podanej wartości równą 10%. Zamawiający za równoważne uzna Panele Fotowoltaiczne osiągające: sprawność nie mniejszą niż 17,2%, moc elektryczną nie mniejszą niż 285Wp, współczynnik temperaturowy dla P_{max} większy niż $-0,43\%/^{\circ}C$, współczynnik temperaturowy dla I_{sc} mniejszy niż $0,06\%/^{\circ}C$, współczynnik temperaturowy dla V_{oc} większy niż $-0,32\%/^{\circ}C$, maksymalne napięcie systemu nie mniejsze niż 1000V DC, zgodność z normą IEC 61215, waga mniejsza niż 19,8kg”.

3. W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH **STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ PKT 2.2. OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

„2.2. Moduły fotowoltaiczne

Główne parametry modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachu:

PARAMETR	WARTOŚĆ	DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA
Typ ogniw w panelu PV	KRZEMOWE Monokrystaliczne	niedopuszczalna
Wykonanie pojedynczego panelu PV	60 ogniw monokrystalicznych	niedopuszczalna
Współczynnik temperaturowy mocy ogniwa	nie gorszy niż $-0,43\%/^{\circ}C$	dopuszczalna
Specyfikacja szkła	szkło solarne z trwałą powłoką antyrefleksyjną	niedopuszczalne
DANE MECHANICZE		
Konstrukcja panelu	Z ramą aluminiową wokół panelu	niedopuszczalna
Mocowanie przewodów odprowadzających prąd	Junction BOX, z wtyczkami Tyco lub MC-4, 3 szt. dioda by-pass	niedopuszczalna
System ochrony ogniwa i złączy	IP65	niedopuszczalna
Klasa ochrony	II-klasa	niedopuszczalna
ZASADY UŻYTKOWANIA		
Temperatura	-40 do $+85^{\circ}C$	niedopuszczalna
Max. Napięcie systemu DC	minimum 1000V	dopuszczalna

Powyższe zmiany powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, dlatego w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do zapoznania się ze zmianami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. **Nowe terminy są następujące:**

Termin składania ofert: 16.02.2017 r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert : 16.02.2017 r. godz. 10.00

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy odpowiednio składania i otwarcia ofert wymienione w punktach: 11.17, 12.2.a., 12.4.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 13.02.2017 r. na 16.02.2017 r. Godziny odpowiednio składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

STAROSTA
Marek Polański