

Łława, dnia 13.02.2019 r.

DT4A.260.5.2019

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice – Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą 1279N do Gorynia - Etap II” – znak postępowania: DT4A.260.5.2019

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu **na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice – Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą 1279N do Gorynia - Etap II”** wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 15

W terenie w km ok 1+980 stwierdzono przepust pod drogą zwieńczony przy wlocie i wylocie studniami śr. 1200 mm. Stan studni jest zły. W dokumentacji na planie sytuacyjnym jest opisany w/w przepust lecz bez jasnej informacji czy należy przewidzieć jego wymianę. Proszę określić czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę przepustu wraz ze studniami. Wg. Wykonawcy należy przewidzieć jeszcze piaskownik z każdej strony. Podobna sytuacja jest w km 2+150. W rowach po obydwu stronach zamontowane są studnie śr. 500 bez pokrywy – zalane wodą. Czy również Wykonawca powinien skalkulować jak wyżej.

Odpowiedź na zapytanie Nr 15

Zamawiający informuje, że w zakresie w/w przepustów do wyceny należy przyjąć:

- wymianę/remont przepustu śr. 600 mm i długości 12,0 m (max. głębokość posadowienia 2,0 m) wraz z odbudową nasypu i konstrukcji jezdni,
- demontaż studni śr. 500 mm – wysokość 1,5 m, - 2 szt.
- demontaż studni śr. 900 mm – wysokość 2,0 m, - 2 szt.
- wykonanie studni wraz z pokrywą betonową - śr. 1200 mm – wysokość 2,0 m – 2 szt.
- wykonanie studni wraz z pokrywą betonową - śr. 1200 mm – wysokość 3,0 m – 2 szt.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

D.YREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Łławie

mgr inż. Lech Tatarak

ZATWIERDZIŁ dnia 13.02.2019 r.

Dyrektor PZD

Lech Tatarak