

Iława, dnia 13.02.2019 r.

DT4A.260.6.2019

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice – Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą 1279N do Gorynia - Etap III” – znak postępowania: DT4A.260.6.2019

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu **na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice – Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą 1279N do Gorynia - Etap III”** wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

### Zapytanie nr 15

Poz. 47d.6 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik została nie doszacowana, gdyż pod chodnik należy wykonać wykop z uwzględnieniem posadowienia ścianek oporowych L=4000. Ponadto nie uwzględniono zasypania piaskiem wraz z zagęszczeniem ww. ścianek oporowych ok 1000m<sup>3</sup>. Proszę o informację czy należy skalkulować ww. roboty?

### Odpowiedź na zapytanie Nr 15

Zamawiający informuje, że należy wycenić wszystkie roboty niezbędne do realizacji zadania zgodnie z projektem i SST w tym także wszystkie prace związane z posadowieniem ścianek i wykonaniem chodnika /peronu. Załączony przedmiar jest opracowaniem pomocniczym.

### Zapytanie nr 16


Zgodnie przedmiarem oraz ze szczegółem - „usytuowanie ścianki oporowej” projektant założył wysokość ścianki 4m na długości 100m. W wyniku przeglądu zakresu robót stwierdza się, że nie ma konieczności stosowania wszystkich ścianek oporowych o wys. 4m. Czy zamawiający zezwala na zastosowania ścianek oporowych różnej wysokości? Zmniejszenie wysokości zmniejszy zakres robót ziemnych co znacznie mniej wpłynie na ingerencje w istniejący nasyp.

### Odpowiedź na zapytanie Nr 16

Zamawiający informuje, że zezwala na zastosowanie ścianek oporowych o zmiennej wysokości. Realizacja prac w tym zakresie będzie musiała być poprzedzona dostarczeniem przez wykonawcę projektu zamiennego sporządzonego przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

  
msc inż. Lech Tatarek  
ZATWIERDZIŁ dnia 13.02.2019 r.  
Dyrektor PZD  
Lech Tatarek