

POWIAT IŁAWSKI

UL. GEN. WŁ. ANDERSA 2A

14-200 IŁAWA

dotyczy: wydanie zaleceń konserwatorskich dla termomodernizacji zespołu budynków szkolnych na dz. 78/4 obr. 11 przy ul. Sienkiewicza 1 w Iławie;

W związku z pismem z dnia 27.05.2020 roku (data wpływu 29.05.2020 r.) na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020., poz. 282). Kierownik Elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie uprzejmie informuje:

- Zespół budynków szkolnych przy ul. Sienkiewicza 1 w Iławie ujęty został w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej zgodnie z art. 22 w/w ustawy ;

- dopuszcza się docieplenie ścian elewacyjnych wraz z wyprawą elewacyjną, malowaniem i obróbkami blacharskimi z następującymi warunkami:

- wykonanie badań oryginalności tynku, pierwotnej kolorystyki i wilgotności ścian budynku głównego – K3 a ewentualne docieplenie przeprowadzone zostanie dopiero po spełnieniu warunków braku zawilgocenia i zagrzybienia;

- w budynku głównym K3 dopuszczalna jest ocieplenie jedynie z wełny mineralnej;

- nie wnosi się zastrzeżeń dla docieplenia dachów płaskich;

- nie wnosi się zastrzeżeń dla wymiany okien i drzwi wewnętrznych współczesnych, należy zachować historyczną stolarkę otworową;

- nie wnosi się zastrzeżeń dla modernizacji instalacji elektrycznej;

- nie wnosi się zastrzeżeń dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;

- dopuszcza się montaż instalacji fotowoltaicznej jedynie na dachach płaskich.

Na powyższe winien zostać sporządzony projekt lub program prac, uzgodniony ze stanowiska konserwatorskiego

KIEROWNIK DELEGATURY

*mgr Sławomir L. Miociszewski*

Otrzymują:

Urząd Miasta

a/a