

UZGODNIENIE: MUW.MK-6012/120/2008

dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1208 N na odcinku w km 0+000-5+478
Ogrodzieniec – Trupel gm. Kisielice-Odprowadzenie wód opadowych-

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Rejonowy Oddział w Ostródzie uzgadnia odprowadzenie wód opadowych jak niżej:

- 1.do rowu melioracji wodnych szczegółowych GAD – obręb Ogrodzieniec w ilości max.32,8 l/sek. pod warunkiem jego odbudowy na odcinku od projektowanego ścieku skarpowego (km 0+026) do istniejącego przepustu usytuowanego na działce nr 15-8/2.
Zaprojektować ubezpieczenie skarp i dna w/w odcinka rowu płytami chodnikowymi lub brukiem na podsypce cementowo-piaskowej.
- 2.do rowu melioracji szczegółowych ND3-obręb Wola w ilości max.25,7 l/sek projektowanym rurociągiem PVC o średnicy Ø 200 mm zakończonym wylotem prefabrykowanym.
- 3.do rzeki Nida Kisielicka w km 5+490 jej biegu w ilości max. 15,0 l/sek pod warunkiem wykonania ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych lub bruku na podsypce cementowo – piaskowej oraz wykonania ubezpieczenia dna i skarp rzeki w obrębie ścieków skarpowych pasem szerokości 1,0m i na długości 2 m.
- 4.dokonać uzgodnienia z właścicielami cieków wodnych:
 - rów GAD – obręb Ogrodzieniec (działka nr 15-21/2)
 - rów ND3 – obręb Wola (działka nr 21-27/2) na odprowadzenie do nich wód opadowych.
- 5.utrzymanie przez ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne odcinka rowu GAD – obręb Ogrodzieniec objętego odbudową oraz rowu ND3 na odcinku 50 m poniżej projektowanego wylotu rurociągu Ø 200mm.