



Iława, dnia 23.09.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: OSO.272.5.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat:

Zapytanie 3

(...) zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość zamiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% w sprawie „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat”.

Odpowiedź 3


W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymóg pozostaje bez zmian.

Zapytanie 4

Maksymalny współczynnik przenikania ciepła możliwy do uzyskania w zaprojektowanej witrynie aluminiowej EI60 to $U=L,SW/m^2K$. Proszę o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że współczynnik $U=0.9 W/(m^2 \cdot K)$ w stolarce EI 60 jest dostępny na rynku. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.

z up. STAROSTY

Anna Rabczyńska
SEKRETARZ POWIATU