

OSO. 272.1.2018

**Wykonawcy pobierający SIWZ w przetargu nieograniczonym  
poniżej 5548000 euro na BUDOWĘ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO  
WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu **na BUDOWĘ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO** dnia 01.03.2018 r, wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

**PYTANIE Z DNIA 01.03.2018 R.**

**PYTANIE:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi uzupełniającej do udzielonej w dniu 22.02.2018r.odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 31 z dnia 16.02.2018r. – prosimy o potwierdzenie, że w oknach nie należy stosować szklenia bezpiecznego

**Odpowiedź:**

Z uwagi na charakter obiektu szklenia w oknach w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku dla dzieci niepełnosprawnych mają być wykonane ze szkła bezpiecznego (sale lekcyjne, hole , korytarze itd.)

S T A R O S T A  
*Marek Polański*  
Marek Polański