



**POMORSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO**

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Gazu w Olsztynie
ul. Lubelska 42, 10-409 Olsztyn
tel. (89) 538 30 00, fax (89) 538 30 01

Dział Techniczny Rejonu

tel. (89) 538 31 31

fax. (89) 538 31 32

agnieszka.flak@olsztyn.psgaz.pl

maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl

Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o.

ul. Kopernika 4c/22

14-200 Iława

Wasz znak:

Olsztyn, 07.07.2008 r.

Nasz znak: EOT-WTP/401/2008

Dot.: wydania warunków technicznych przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z przebudową skrzyżowania ulic w ul. 1-go Maja, Wiejskiej, M. C. Skłodowskiej w Iławie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16. 06. 2008 r., Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Olsztynie podaje poniżej warunki techniczne przebudowy sieci gazowej kolidującej z przedmiotowym projektem drogowym:

1. Przebudować sieć gazu **niskiego ciśnienia** w pas chodnika lub zieleni poza obszar ronda, oznaczoną na planie sytuacyjno-wysokościowym projektu zagospodarowania terenu na odcinkach **A-B-C** z DN100/200/200 L=ok.13,5/50/26mb na PE 100 SDR 17,6 dn 225mm i spiąć z istniejącymi gazociągami niskiego ciśnienia.
2. Przejścia pod jezdniami należy zaprojektować w rurach ochronnych tak, aby odległość pozioma końca rury ochronnej gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej niż 0,5 m.
3. Należy zachować odległość pionową min. 1,0 m od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej gazociągu do nawierzchni jezdni oraz min. 0,8m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do nawierzchni chodnika i pasa zieleni.

4. Przebudowę sieci gazowej, Inwestor – Urząd Miasta Ława - wykona kosztem i staraniem własnym.
5. Włączenia do czynnych gazociągów na zlecenie Inwestora wykona Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne.
6. W sprawie ustalenia szczegółów włączeń do czynnych gazociągów należy skontaktować się z Punktem Dystrybucji Gazu Ława.
7. Koszty usługi sieciowej po opracowaniu dokumentacji zostaną określone na podstawie sporządzonej kalkulacji.
8. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Nie stosować mechanicznych zagęszczarek gruntu w pobliżu istniejącej sieci gazowej.
9. O rozpoczęciu budowy powiadomić w formie pisemnej Punkt Dystrybucji Gazu w Ławie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu określić termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
10. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć do POSD Sp. z o.o. 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym nieczynnej sieci gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej właściwym dla lokalizacji wyłączonej z użytkowania sieci gazowej.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 (Dz. U. Nr 97 poz.1055) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” i zgodnie z PN-91/M-34501 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi”.

Przedłożyć 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia w oddziale w Olsztynie

Z-CIA DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Eksploatacji

Jan Wolański

Z-CIA DOKUMENTACJI
ds. Eksploatacji

Jan Wolański

Załączniki:

- 1 egz. planu sytuacyjno-wysokościowego 1:500
- faktura VAT