



LEGENDA:

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej, kanały o przekroju prostokątnym, ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej, kanały o przekroju okrągłym, ocynkowane gładkie
- wentylator wysłany

LWAF

Przed zamieszczeniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie domyć na budowie.

Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na dachu należy zołżować według minimalnej szerokości zalecanej z Półki AR w płaszczyźnie blachy okrywkowej o grubości 0,8mm (W3,V4, V5,W6)/10mm (W1,W2,V2,V3,V7,V8).

**Wszystkie grzejniki przez ściany oddzielone pow. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniwanej przed prądami.**

Strieły serwisowe central wentylacyjnych należy domyć na budowie.

[illegible]