

Szczecin, dnia 31.10.2016

PNW "IMBRA"  
Krzysztof Imbra  
ul. Zakładowa 1  
71-253 Szczecin  
tel. (091) 482-15-15, 609 445 333


**Leszek Browarski**  
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji  
Starostwo Powiatowe w Iławie  
Ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława

## **SPROSTOWANIE**

W projekcie budowlanym instalacji sanitarnych do tematu „Nadbudowa, i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja i Iławie” przez pomyłkę, na stronie 11 w punkcie 6.6 dotyczącym wymagań ochrony akustycznej budynku, pojawiły się wytyczne dla pomieszczeń szpitalnych. Wytyczne te nie dotyczą tematu opracowania i należy je zignorować.

W projekcie wykonawczym na rysunku nr 10 „Schemat okablowania systemu napowietrzania klatki schodowej” przedstawiono różne typy urządzeń. Nie jest konieczne stosowanie urządzeń konkretnej firmy, dopuszcza się stosowanie urządzeń o równoważnych parametrach zapewniających oddymianie klatki schodowej zgodnie z przepisami.

W opisach technicznych wszelkie nazwy firmy (Geberit, Rehau) zostały podane jako przykładowe. Przy podanych nazwach od razu zaznaczono, że można zastosować materiały o równoważnych parametrach innych producentów, a następnie zostały opisane parametry, które muszą posiadać użyte materiały.



(podpis)