

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 089 538 30 00, faks 089 538 30 01

Dział Techniczny Rejonu

tel. (89) 538 30 86
fax. (89) 538 31 32
ewa.jedrzejewska@olsztyn.psgaz.pl

Zakład Usług „DAN” s.p. z o.o.

Ul. Kopernika 4C/22
14-200 Ława

Wasz znak:

Olsztyn, 13.05.2009 r.

Nasz znak: EOT-WTP/272/2009

Dot.: warunków technicznych przebudowy stalowych gazociągów niskiego ciśnienia w związku z występującą kolizją z projektowanymi krawężnikami jezdni w ul. Narutowicza w Ławie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2009 r. **Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie** uzgadnia projekt remontu ul. Narutowicza w Ławie wraz z budową parkingów z następującymi uwagami:

1. W związku z występującą kolizją z projektowanymi krawężnikami jezdni należy dokonać przebudowy stalowych gazociągów niskiego ciśnienia DN80 i DN100 na odległość min 0,5m od projektowanego krawężnika (w pas chodnika lub zieleni), oznaczonych na planie sytuacyjno-wysokościowym projektu zagospodarowania terenu na odcinku:
 - **A-B** z DN100 L=ok.17,0mb na PE100 SDR17,6 dn110mm i spiąć z istniejącym gazociągiem niskiego ciśnienia.
 - **C-D** z DN80 L=ok.27,0mb na PE100 SDR17,6 dn110mm i spiąć z istniejącym gazociągiem niskiego ciśnienia.
 - Dopuszcza się rezygnację z przebudowy odcinka **A-B i C-D** po uprzedniej zmianie geometrii projektowanej jezdni tak, aby usytuowanie gazociągów w chodniku i parkingu wynosiło min. 0,5m od projektowanego krawężnika jezdni.

- Zmianę trasy projektowanej jezdni w obrębie przedmiotowego odcinka należy przedłożyć do uzgodnienia w Oddziale w Olsztynie.
- 2. Zachować przykrycie istniejącej sieci gazowej: w chodnikach, parkingach, pasach zieleni, pod jezdnią - min. 0,8 m.
- 3. W miejscu budowy nowej nawierzchni nie zezwala się na obniżanie terenu nad istniejącą siecią gazową prowadzącą do jej wypłyenia. W przypadku ewentualnego wypłyenia sieci gazowej w zakresie planowanej inwestycji – **Gmina Miejska Iława** dokona przebudowy istniejącej sieci gazowej kosztem i staraniem własnym. Przedmiotowe prace wymagają współpracy z Punktem Dystrybucji Gazu w Iławie.
- 4. W pasie szerokości 1,0m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wykonać nawierzchnię przepuszczalną na podbudowie z kruszywa bez spoiwa. W pasie tym nie używać mechanicznych zagęszczarek gruntu.
- 5. Przebudowę sieci gazowej, Inwestor wykona kosztem i staraniem własnym.
- 6. Włączenia do czynnej sieci gazowej na zlecenie Inwestora wykona Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Punkt Dystrybucji Gazu w Iławie jako prace gazoniebezpieczne.
- 7. W sprawie ustalenia szczegółów włączenia do czynnej sieci gazowej należy skontaktować się z Punktem Dystrybucji Gazu w Iławie.
- 8. Koszty usługi sieciowej po opracowaniu dokumentacji zostaną określone na podstawie sporządzonej kalkulacji.
- 9. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
- 10. O rozpoczęciu prac powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu w Iławie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu określić termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
- 11. Wykonawca przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć do PSG sp. z o.o. 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym sieci gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 (Dz. U. Nr 97 poz.1055) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe”

Przedłożyć 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia w oddziale w Olsztynie

DYREKTOR ODDZIAŁU

Jarosław Kosin

Załączniki:

- 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu, skala 1:500,
- faktura VAT