

## WYJAŚNIENIE DO TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3-MAJA W IŁAWIE

W związku z użytymi w opracowanej przez naszą firmę dokumentacji nazwami własnymi materiałów budowlanych niniejszym wyjaśniam co następuje:

### BRANŻA ARCHITEKTURA:

- użyta w dokumentacji nazwa Janisol firmy Jansen określa przykładowy wyrób spełniający następujące wymagania: stolarka okienno-drzwiowa stalowa, wykonana z profili stalowych spawanych w narożnikach, wykonanych w taki sposób, że części, z których składają się poszczególne profile stalowe są spawane wzdłuż całej swojej długości, zawiasy spawane zarówno do skrzydeł jak i ościeżnic; gotowy wyrób posiadać powinien czwartą klasę wytrzymałości mechanicznej potwierdzoną stosownym atestem;
- użyta w dokumentacji nazwa AROT DVK 75 oznacza rurę osłonową karbowaną do prowadzenia instalacji elektrycznej w ziemi, wykonaną z polietylenu w kolorze niebieskim, średnica wewnętrzna 63mm, średnica zewnętrzna 75mm.

### BRANŻA KONSTRUKCJE:

- użyta w dokumentacji nazwa COFRAPLUS 60 oznacza specjalnie profilowaną blachę trapezową przeznaczoną do wykonywania stropów zespolonych o następujących parametrach: gr całkowita stropu: 10 do 28cm, efektywna szerokość krycia: 1035mm, maksymalny rozstaw bez stosowania podpór montażowych: 3.60m dla układu dwuprzęsłowego, możliwość otworowania pod bolce Nelsona, możliwość docinania blach po skosem; stropy zespolone wykonane przy zastosowaniu tych blach powinny charakteryzować się wytrzymałością mechaniczną nie niższą niż określona w tabeli załączonej w pliku pdf;
- użyta w dokumentacji nazwa HACIERCO oznacza blachę stalową trapezową konstrukcyjną, gr. 0.88mm, służącą min. do wykonywania konstrukcji stropodachów, o ściśle określonych parametrach wytrzymałościowych, nie niższych niż określone w tabeli załączonej w pliku pdf;
- użyta w dokumentacji nazwa STEELGUARD oznacza system zabezpieczania konstrukcji stalowych powłokami malarskimi do klasy REI 120 odporności ogniowej.

WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ PRZYKŁADOWE PRODUKTY MOŻNA ZAMIENIĆ NA INNE, POSIADAJĄCE NIENIŻSZE PARAMETRY TECHNICZNE NIŻ PRODUKTY WYMIENIONE JAKO PRZYKŁADOWE W DOKUMENTACJI.

Z poważaniem,  
Paweł Wachnicki, architekt.